




不燃シート(鋼製電線管用)

A4サイズ



●スポンジ工法で鋼製電線管を設置する際に巻きつける不燃性のシートです。

※巻きつけた後に、アルミテープを両端にも隙間無く巻きつけてください。
※巻きつけ長さが足りない場合は、もう一枚ご使用ください。



※スポンジを施工した際にその両端から不燃シートが50mm以上はみ出す様に巻きつけてください。

■各電線管への必要量

不燃シート	薄鋼電線管	ねじなし電線管	厚鋼電線管
0.25枚	C19	E19	G16
0.3枚	C25	E25	G22
0.5枚	C31、C39	E31、E39	G28、G36
1枚	C51、C63、C75	E51、E63、E75	G42、G54、G70、G82
2枚	—	—	G104

品番	適用	適合	入数	希望小売価格(税抜)
MTKB-BSA4	スポンジ工法	鋼製電線管	10	760