




不燃シート

A4サイズ



●スポンジ工法で鋼製電線管等を設置する際に巻きつける不燃性のシートです。

- ※巻きつけた後に、アルミテープを両端にも隙間無く巻きつけてください。
- ※巻きつけ長さが足りない場合は、もう一枚ご使用ください。



※スポンジを施工した際にその両端から不燃シートが50mm以上はみ出す様に巻きつけてください。

■各鋼製電線管への必要量

不燃シート	薄鋼電線管	ねじなし電線管	厚鋼電線管
0.25枚	C19	E19	G16
0.3枚	C25	E25	G22
0.5枚	C31、C39	E31、E39	G28、G36
1枚	C51、C63	E51、E63	G42、G54、G70、G82
2枚	—	—	G104

品番	適用	適合	入数	希望小売価格(税抜)
MTKB-BSA4	スポンジ工法	鋼製電線管等	10	760