



# 標準施工図

国土交通大臣認定：PS060FL-0792

(一財)日本消防設備安全センター性能評定：KK27-017号



平面図



断面図

認定・評定	鋼製電線管出寸法 L
PS060FL-0792	規制無し
KK27-017号	100以下

製品仕様図		
尺度	品名	タイカブラック・パテエース
1 / 3		MTKB - A 床 / 標準施工図 (ケーブル)
第三角法	図番	DK47551A

- 3) 製品のご使用は、所轄行政機関にご確認ください。
- 2) 「認定書」又は「評定書」の仕様に基づき、正しく施工してください。

注1) 図は貫通の一例です。

**未来工業株式会社**